



medlem av nelfo

Garanti - samsvarserklæring

Erklæring om at planlegging / utførelse av elektriske installasjoner er i samsvar med sikkerhetskravene i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL).

EIER / KUNDE		Prosjekt nr.99171	
Navn	AS Tøyenparken Boligselskap		
Adresse	PB 6668 St. Olavsplass		
Postnummer	0129	Poststed	Oslo
ANLEGG			
Navn	AS Tøyenparken boligselskap		
Adresse	Monradsgt 1-3 og Ringgt. 2-4		
Postnummer	0577	Poststed	Oslo
Type anlegg :	<input type="checkbox"/> Nyanlegg	<input type="checkbox"/> Utvidelse	<input checked="" type="checkbox"/> Endring
Spenningsystem	<input checked="" type="checkbox"/> IT 230 Volt	<input type="checkbox"/> TN 400 Volt	<input type="checkbox"/>
Anvendte normer :	<input type="checkbox"/> NEK 400:2006	<input checked="" type="checkbox"/> NEK 400:2010	<input type="checkbox"/> Andre :
Andre tekniske spesifikasjoner :			

Erklæring om samsvar skal i følge § 13 i FEL oppbevares av eier av anlegget i hele anleggets levetid. Dette er et verdipapir og en garanti på at installasjonen er kontrollert og prøvet for å sikre at forskriftens krav er fulgt.

Arbeidsbeskrivelse :

Rehabilitering av 247 stk bad.

Ny installasjon til stikk for vaskemaskin, levering og tilkobling av lys over servant samt levert og tilkoblet takbelysning. Anlegget er montert som åpent og skjult anlegg.

Det er montert jordfeilautomat 2x10A C for lys/stikk og 2x16A C for stikk vaskemaskin. Det er montert ny tilførsel fra sikringssskap til bad som skjult/åpen installasjon. Det er montert 1 stk 2x16A C jordfeilautomat som reserve.

Utjevningsforbindelser til armeringsmatte og sluk i badrom. Det er montert utjevningsforbindelser til soil i kjellere.

På 11 stk loft er det installert til 1 stk varmpumpe, avtrekksvifte for bad, VVB 7kw og 2 stk sirkulasjonspumper med tilhørende automatikk tavle med flere, givere etc. Nye tilførsler fra fordelinger i kjeller til loft

ELEKTROINSTALLATØR

Navn	E. Halvorsen Elektro AS	Org.nummer :	950 669 063				
Adresse	Trondheimsveien 436 B	E-post :	eh@ehelektro.no				
Postnummer	0962	Poststed	Oslo	Tlf	22 16 58 50	Faks	22 16 05 10
Undertegnede erklærer herved at anlegget er planlagt, utført og kontrollert i samsvar med sikkerhetskravene i FEL kapittel V.		Vedlegg :					
Dokumentasjon i henhold til FEL § 12 er overlevert eier.		<input type="checkbox"/> Stigelednings skjema					
<input type="checkbox"/> Kopi også sendt anleggsadresse		<input checked="" type="checkbox"/> Kursfortegnelse er montert i sikringssskap					
		<input type="checkbox"/> Kortslutningsmålinger					
		<input checked="" type="checkbox"/> Installasjonstegninger for varmekabel er levert					
		<input checked="" type="checkbox"/> Brukerveiledninger					
		<input type="checkbox"/> Dokumentasjon jordingsanlegg					
		<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentasjon varmeanlegg er levert					
		Rapport fra sluttkontroll					
		<input type="checkbox"/> Innlagt i sikringssskap					
		<input checked="" type="checkbox"/> Er levert i FDV perm til boligbygg					
Dato :	11/12-2013	Underskrift av ansvarlig : (iht. Fullmakt i IK- rutine)					

Firmastempel :

E. Halvorsen Elektro a.s
AUTORISERT ELEKTROENTREPRENØR
Trondheimsveien 436 B
0962 OSLO

